

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВОЛОГДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

(АО «Вологдаоблэнерго», АО «ВОЭК»)
ОГРН 1163525064955, ИНН 3525372678, КПП 352501001
р/с № 40602810084000000013,
к/с № 30101810200000000704, БИК 044030704
Банк: ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге,
160014, г.Вологда, ул.Горького, д.99,
тел.: (8172) 55-07-92, (8172) 55-07-70, (8172) 55-07-11,
факс: (8172) 55-07-92, email: info@vologda.energy

от 27.09.2019 № 7-4/12255

на № 2393 от 14.08.2019 г.

Технические условия для проектирования



Руководителю Администрации
Междуреченского муниципального
района Вологодской области

С.Н. Киселеву

161050, Вологодская область,
Междуреченский район, с. Шуйское,
ул. Сухонская наб., д. 9

тел. (81749) 2-12-92

При изменении исходных данных объекта (техническая характеристика объекта, местонахождение, максимальная мощность и иные) данная информация считается недействительной.

1. Техническая характеристика объекта (вид производственной деятельности):
Строительство индивидуального жилого дома.

2. Местонахождение объекта: Вологодская область, Междуреченский район, с. Шуйское, ул. Южная земельный участок с кадастровым № 35:27:0301057:120.

3. Возможные точки подключения: опора воздушной линии электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ ф. «Южная-2» от комплектной трансформаторной подстанции (КТП) №20.

4. Максимальная мощность (максимальная нагрузка) в возможных точках подключения: 10 кВт (данная информация требует уточнения после определения необходимой для подключения объекта нагрузки). Планируемая величина подключаемой нагрузки согласно Правилам технологического присоединения..., утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 (далее – Правила), определяется заявителем.

5. Категория надежности: III (третья).

6. Информация о плате за технологическое присоединение:

6.1. Ориентировочно размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям составит 550 (пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп. с учетом НДС 20%.

6.2. Окончательный размер платы за технологическое присоединение будет определен в соответствии с договором технологического присоединения, заключенным с Землепользователем данного участка.

7. Требования к переустройству линий электропередачи из зоны строительства объекта (уточняется при проектировании): отсутствуют.

8. Дополнительные сведения:

8.1. Требования по определению предельной свободной мощности существующих электрических сетей, согласно «Правилам», не установлены.

8.2. Подключение объекта капитального строительства к электрическим сетям АО «Вологдаоблэнерго» будет осуществлено только на основании договора технологического присоединения. Порядок заключения и исполнения указанного договора, существенные условия договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Если в течение 1 (одного) года с момента предоставления настоящих технических условий Землепользователь данного земельного участка не обратился

договора технологического присоединения объекта капитального строительства к электрическим сетям АО «Вологдаоблэнерго», указанные данные считаются утратившими силу.

8.4. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению определяется п. 16 Правил и составляет 4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно.

8.5. Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Вологодская Областная Энергетическая Компания» утверждён приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 29.08.2018 года №142-р.

Заместитель главного инженера –
начальник производственно-технической службы

А.В. Чурляев

Бритвин Р.А.
(8172) 55-08-01 доб. 1022





ИД оригинала документа в Synerdocs: 0ad32558-17f3-40cb-b70c-2b87e9fb6ae8

Организация

АО "ВОЛОГДАОБЛЭНЕРГО"

Сертификат: подписант, серийный номер, издатель

Чурляев Александр Владимирович, Заместитель главного
инженера - начальник ПТС,
1B21E10AD37CC480E911692047D2BA3A, ООО
"КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"

Статус, комментарий, дата

Подписан квалифицированной ЭП,
27.09.2019 7:24:53 (UTC+03:00)